

# Kontrollblatt/Checkliste - Schächte und Gitterroste

Dienststelle/Gebäude: \_\_\_\_\_

Schacht Ort/Raum: \_\_\_\_\_

Prüfung am: \_\_\_\_\_ Beauftragte/r: \_\_\_\_\_

Schachttiefe: \_\_\_\_\_ Schachtmaterial: \_\_\_\_\_

Gitterrostmaße L/B/H: (M-Weite) \_\_\_\_\_ Gitterrost Material: \_\_\_\_\_

Nutzung als: \_\_\_\_\_  
 (z.B. Notausstieg, Versorgung, Lüftungs-Schacht...)

Aufstiegshilfe: \_\_\_\_\_

Aushebesicherung Gitterrost: \_\_\_\_\_

Prüfkriterien	Bewertung	
	In Ordnung	Mangel / Bemerkungen
<b>Gitterrost</b>		
Verformung (sichtbare Dellen)		
Beschädigung, Abnutzung, scharfe Kanten, Korrosion		
Sicherung gegen Ausheben (notwendig ab 1m Schachttiefe)		
Umbauten (nachträgliche Änderungen)		
Befestigung gegen Verrutschen (kein fester, passgenauer Sitz)		
Maschenweite/ Gitter (sicheres Befahren und Begehen)		
<b>Auflager/Rahmen Gitterrost</b>		
Verformung (sichtbare Beschädigungen, Dellen)		
Beschädigung, Abnutzung, scharfe Kanten, Korrosion		
Auflagerfläche Gitterrost (min. 2,5 cm für Auflager vorh.)		
Rahmenaufleger/ Einfassung (Zwischenstege, Rahmenbefestigung)		
Umbauten (nachträgliche Änderungen, Anbauten)		
<b>Lichtschacht</b>		
Beschädigung, Abnutzung		
Frei von Bewuchs (Notausstieg begehbar)		
Ausstiegshilfe Tritte (sichere Benutzung)		

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

*Befund/Mängel (genaue Detailbeschreibung).....*

.....

*Erforderliche Maßnahmen? (Beschreibung).....*

*Umsetzung – erledigt am / durch:.....*

*Unterschrift/bestätigt (Verantwortliche/r):.....*